



LEGENDA GERAL	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PARA-RAIO TIPO PORTA BANDEIRA, FIXADO EM POSTE DT 9/150.
	DESCIDA PROTEGIDA ELETRODUTO PVC 1"
	CAPTOR METÁLICO 600mm.
	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO Ø300 x 400 REDONDA, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T=33, Ø300mm ABA LARGA - VER DETALHE.
	HASTE DE COBRE ALTA CAMADA 5/8" 3,0m.
	FITA METÁLICA PERFORADA PARA FIXAÇÃO DO CABO COBRE NA PLATIBANDA COLOCADO A CADA METRO
	CAIXA EQUALIZADORA
	CABO DE COBRE Nº #50mm2 ENTERRADO EM VALA DE 0,50m DE PROFUNDIDADE.
	CABO DE COBRE Nº PARA CAPTAÇÃO # 35mm2.

QUADRO DE REVISÕES:		
NR REV.	DATA	DESCRIÇÃO
02	27/10/2022	ATUALIZAÇÃO DE ARQUITETURA R04
01	23/09/2022	ACRESCIMO DE PONTOS E ATUALIZAÇÃO DE ARQUITETURA R02
00	15/09/2022	EMIÇÃO INICIAL
ANDRÉ LUIS E SILVA SANTOS - CREA Nº 823094-D/PE RESPONSÁVEL TÉCNICO		PROPRIETÁRIO: FUNDEPES
		JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS CREA Nº 17558-D/PE ANDRÉ LUIS E SILVA SANTOS CREA Nº 823094-D/PE TATIANA MAGNA LIMA E SILVA SANTOS CPF 0200132563-D/AL
NOME DO PROJETO OU PROPRIETÁRIO: UFAL - NEES-NUCLÉO DE EXCELENCIA DE TECNOLOGIA-ENSINO-HÍBRIDO		
ENDEREÇO: RUA MINISTRO SALGADO FILHO, 78, PITANGUIHÃ, 57052-140		
DISCIPLINA: SISTEMA DE PROTEÇÃO E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
NOME DA PLANTA: COBERTA-SPDA		
DATA EMISSÃO: SETEMBRO 2022	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 03/04
NOME DO ARQUIVO: GS_392_NEES_08.03-R02		

PLANTA COBERTA
Escala 1/50