



- NOTAS:
- 1 - FIAÇÃO NÃO INDICADA 2,5 mm²
 - 2 - ELETRODUTO NÃO INDICADO ø 3/4", REFERÊNCIA P/ EMPREGO DE ELETRODUTOS CONF. NBR 15465.
 - 3 - CAIXAS NÃO INDICADAS 4x4"
 - 4 - ELETROCALHAS METÁLICAS FABRICADAS EM AÇO CARBONO, AÇO INOXIDÁVEL , OU ALUMÍNIO COMPRIMENTO PADRÃO: 3000MM , COM VIOLAS/COM TAMPA DE PRESSÃO
 - 5 - TODAS AS TOMADAS INDICADAS NESSE PROJETO SEGUEM A ABNT NBR 14136, SENDO APLICADAS TOMADAS DE 20A NA SALA DO SERVIDOR, AQUÁRIO. (ESTAS TOMADAS DEVERÃO SER INSTALADAS NA COR VERMELHA) E 10A NOS DEMAIS AMBIENTES (COR AZUL)
 - 6 - OS SENSORES QUE ACIONAM LÂMPADA FLUORESCENTE DEVEM SER PROGRAMADOS PARA TEMPO LONGO=15min PARA PRESEVAR A VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS.
 - 7 - AS ELETROCALHAS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR MEIO DE ETIQUETAS A CADA 10 METROS, COM O NOME DA INSTALAÇÃO NELA CONTIDA.
 - 8 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR MEIO DE ETIQUETAS, COM O NOME DA INSTALAÇÃO NELA CONTIDA.
 - 9 - TENSÃO DE FORNECIMENTO 380/220V (F+N+T 220V E 3F+T 380V).
 - 10 - LUMINÁRIAS FORAM ABSORVIDAS DO PROJETO LUMINOTÉCNICO. VER PROJETO ESPECÍFICO.

QUADRO DE REVISÕES:

Nº REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	15/09/2022	EMIÇÃO INICIAL
01	29/09/2022	FORAM INCLUIDO PONTOS ENCAMINHADOS PELA FISCALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARQUITETURA R01
02	10/10/2022	ALTERAÇÃO DE NOVA ARQUITETURA R02
03	18/10/2022	ALTERAÇÃO DE NOVA ARQUITETURA R03.
03	25/10/2022	ALTERAÇÃO DE NOVA ARQUITETURA R04 (Abertura de porta e alocação do elevador de carga).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS CREA Nº 17598-D/PE
ANDRÉ LUIS E SILVA SANTOS CREA Nº 823094-D/PE

PROPRIETÁRIO:
FUNDEPES



JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS
CREA Nº 17598-D/PE
ANDRÉ LUIS E SILVA SANTOS
CREA Nº 823094-D/PE
TATIANA MAGNA LIMA E SILVA
SANTOS
CFT 0200132563-D/AL

NOME DO PROJETO OU PROPRIETÁRIO:
UFAL - NEES-NUCLÉO.DE.EXCELENCIA.DE.TECNOLOGIA-ENSINO.HÍBRIDO

ENDEREÇO:
RUA MINISTRO SALGADO FILHO, 78, PITANGUINHA, 57052-140

DISCIPLINA:
INSTALAÇÕES-ELÉTRICAS

NOME DA PLANTA:
PLANTA.BAIXA-MEZANINO-ILUMINAÇÃO

DATA EMISSÃO:
SETEMBRO.2022

ESCALA:
INDICADA

PRANCHA:

01 / 05